


D

## Einbauanleitung zum HS®-Drosselschacht DN/OD 800

Stand: 01/2005



Das Dosierelement auf den gewünschten Abfluss einstellen. Anschließend die Flügelschraube **fest** anschrauben.

Bitte beachten Sie hierbei den Einbau der D-Raintanks® (einlagig, zweilagig oder dreilagig).

Das Dosierelement durch den Zulauf in das T-Stück (Öffnung nach unten) einsetzen.

Den innenliegenden Überlauf je nach Höhe der Rigolet kürzen (Lieferumfang Rohrlänge 1050 mm) und in das T-Stück bzw. in die Halterung einstecken.

F

## Instructions de montage pour le regard limiteur de débit HSR DN/OD 800

Régler l'élément de dosage selon le débit souhaité, en fonction du montage des D-Raintank® (une couche, deux couches, trois couches).

Visser ensuite **solidement** la vis à ailettes,

Poser l'élément de dosage à travers l'entrée dans le branchement à 87° (l'entrée située en bas).

Raccourcir le trop-plein intérieur suivant les hauteurs de caissons (tuyau livré en longueur de 1050 mm) et le placer dans la partie supérieure du branchement à 87°.

GB

## Installation hints for the HS®-Regulator Manhole DN/OD 800

Adjust the regulation element to the desired outlet, thereafter screw the wing screw **tight**.

Doing this, please observe the installation of the D-Raintanks (1, 2 or 3 layers).

Insertion of the regulation element into the tee-branch through the supply pipe (Opening down).

Cut off the inner overflow pipe according to the height of the drain trench (delivery, pipe length 1050 mm) and insert into the tee-branch or the holding device, respectively.

| Lagen   | Anzahl D-Raintank® | Höhe der Rigole | Höhe Überlauf bis Bohrung (HÜ) | maximale Abflussleistung |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Couches | m                  | m               | mm                             | l/s                      |
| 1       | 0,4                | 0,4             | 250                            | 14                       |
| 2       | 0,8                | 0,8             | 650                            | 22                       |
| 3       | 1,2                | 1,2             | 1050                           | 29                       |

| Nombr de couches de caissons D-Raintank | hauteur de rigole | Hauter du trop plein jusqu'à l'orifice (HÜ) | Valeur de débit maxi |
|---|-------------------|---|----------------------|
| Couches                                 | m                 | mm  | l/s                  |
| 1                                       | 0,4               | 250   | 14                   |
| 2                                       | 0,8               | 650   | 22                   |
| 3                                       | 1,2               | 1050  | 29                   |

| No. of D-Raintanks-Layers | height of the drain trench | Height of the overflow up to the boring | Max. discharge capacity |
|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Layers                    | m                          | mm                                      | l/s                     |
| 1                         | 0,4                        | 250                                     | 14                      |
| 2                         | 0,8                        | 650                                     | 22                      |
| 3                         | 1,2                        | 1050                                    | 29                      |